

排ガスの測定結果

H29.10.16

排ガス中のダイオキシン類の濃度

1号炉	排ガス採取位置	煙突測定口		煙突測定口		煙突測定口	
	排ガス採取年月日	平成27年9月10日		平成28年10月12日		平成29年9月20日	
	排ガス結果取得日	平成27年10月26日		平成28年11月11日		平成29年10月12日	
	測定結果	0.031 ng-TEQ/m ³ N		0.000013 ng-TEQ/m ³ N		0.018 ng-TEQ/m ³ N	基準値 5.0
2号炉	排ガス採取位置	煙突測定口		煙突測定口		煙突測定口	
	排ガス採取年月日	平成27年9月9日		平成28年10月13日		平成29年9月21日	
	排ガス結果取得日	平成27年10月26日		平成28年11月11日		平成29年10月12日	
	測定結果	0.095 ng-TEQ/m ³ N		0.0051 ng-TEQ/m ³ N		0.0074 ng-TEQ/m ³ N	基準値 5.0

排ガス中のばい煙量等の濃度

1号炉	排ガス採取位置	煙突測定口	煙突測定口	煙突測定口	煙突測定口	煙突測定口		
	排ガス採取年月日	平成27年9月10日	平成28年6月28日	平成28年10月12日	平成29年7月7日	平成29年9月20日		
	排ガス結果取得日	平成27年10月26日	平成28年7月5日	平成28年11月11日	平成29年7月25日	平成29年10月12日		
	測定結果	ばいじん濃度	0.036 g/m ³ N	0.061 g/m ³ N	0.081 g/m ³ N	0.11 g/m ³ N	0.046 g/m ³ N	基準値 0.15
		窒素酸化物濃度	25 volppm	37 volppm	32 volppm	26 volppm	27 volppm	
全硫黄酸化物排出量		定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	0.012m ³ /h	定量下限値未満		
塩化水素濃度		5 mg/m ³ N	30 mg/m ³ N	110 mg/m ³ N	11 mg/m ³ N	5 mg/m ³ N		
2号炉	排ガス採取位置	煙突測定口	煙突測定口	煙突測定口	煙突測定口	煙突測定口		
	排ガス採取年月日	平成27年9月9日	平成28年6月29日	平成28年10月13日	平成29年7月6日	平成29年9月21日		
	排ガス結果取得日	平成27年10月26日	平成28年7月5日	平成28年11月11日	平成29年7月25日	平成29年10月12日		
	測定結果	ばいじん濃度	0.025 g/m ³ N	0.033 g/m ³ N	0.028 g/m ³ N	0.042 g/m ³ N	0.042 g/m ³ N	基準値 0.15
		窒素酸化物濃度	28 volppm	31 volppm	28 volppm	20 volppm	20 volppm	
全硫黄酸化物排出量		定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	0.025m ³ /h	定量下限値未満		
塩化水素濃度		11 mg/m ³ N	5.7 mg/m ³ N	2.7 mg/m ³ N	41 mg/m ³ N	4.3 mg/m ³ N		